

自己点検表

催物名称	
------	--

点検日	年	月	日
主催者 防火責任者			

《点検結果》

判定	良好	○
	不良、異常	×

点検箇所 (該当にレ)				大展示場
				中展示場
				小展示場
				屋外展示場

点 検 項 目			点 検 結 果	対 策		
防 火 ・ 防 災 関 係	防 火 ・ 防 災 管 理 等		出品者等への防災指針事項の指導			
			自衛消防隊(事務局隊員)への教育・訓練の実施			
			自衛消防組織編成表、緊急連絡体制の掲示			
			小間の配置等で届出書と異なる事項の確認			
		毎日		工作物の落下、転倒等の危険箇所はないか		
		毎日		地震時に衝突の危険性のあるものを窓ガラス周辺に置いていないか		
		毎日		開場前、閉場後の会場内点検		
				喫煙所内での灰皿等喫煙設備		
	火 気 ・ 電 気 設 備	毎日		火気器具の使用方法及び周辺の整理はよいか		
		毎日		電気器具等の使用方法及び配線はよいか		
		毎日		開催本番後のガス器具(プロパン)の元栓の施錠確認		
		毎日		喫煙等の火の元点検、後始末の管理はよいか		
				電気配線のタコ足配線等による過熱、ビニールコードの流し引き配線		
	避 難 設 備	毎日		非常口は常時使用できるよう管理されているか		
		毎日		避難階段、通路に避難上支障となる物品はないか		
		毎日		床、通路等に滑り、つまずき、転倒の恐れはないか		
				行き止まり(袋小路)をつくらない		
	消 防 用 設 備			歩行距離20mごとに消火器の設置状況確認		
				危険物持込又は裸火を使用する小間の消火器設置状況		
		毎日		誘導灯、スプリンクラー等の消防設備の使用上または機能上の障害防止		
				休憩喫煙内の消火器設置状況		
				非常ベル押ボタン接近困難、表示灯視認障害		

注： ①不備欠陥事項のある場合は、対策欄に具体的な改修方法を記載すること。
 ②項目欄に「毎日」と明記箇所は、開催期間中は日々点検すること。